

**АКТ**  
**технического освидетельствования**  
ПС «Изумруд» РУ 35/6 кВ

12.09.2014 г.

Настоящий акт составлен комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Зам. технического директора по ОТ, Шильников А.П.  
П и Э безопасности, ГО и ЧС

Члены комиссии:

Главный энергетик	Бодовский К.М.
Ведущий инженер-энергетик	Плошкин И.С.
Начальник участка сетей и подстанций	Варовина А.Е.

Инспектор Уральского Управления Ростехнадзора Лазарева Л.В.

**Объем освидетельствования**

- осмотр РУ 35/6 кВ ПС «Изумруд»;
- проверка технической документации;
- испытания на соответствие требованиям безопасности: измерение сопротивления заземляющего устройства, измерение переходных сопротивлений;
- проверка выполнения предписаний надзорных органов, мероприятий, намеченных после предыдущего технического освидетельствования, и результатам расследования нарушений объекта.

**Общие сведения об объекте**

- класс напряжения 35/6 кВ;
- год ввода в эксплуатацию 1966.

**Результаты освидетельствования**

1. По данным осмотра и испытаний объект находится в удовлетворительном состоянии.
2. Заземляющие устройства, другие средства безопасности находятся в удовлетворительном состоянии.
3. Документация на объекте ведется в соответствии с нормативными требованиями.
4. Мероприятия, намеченные после предыдущих освидетельствований, и предписания надзорных органов выполнены.

**Заключение**

1. В целом РУ 35/6 кВ исправно и соответствует требованиям ПТЭ.
2. Объект может оставаться в эксплуатации в течение 5 лет.
3. Срок следующего технического освидетельствования 12.09.2019 г.

Председатель комиссии:

Зам. технического директора по ОТ,  
П и Э безопасности, ГО и ЧС



Шильников А.П.

Члены комиссии:

Главный энергетик  
Ведущий инженер-энергетик  
Начальник участка сетей и  
подстанций



Бодовский К.М.

Плошкин И.С.



Варовина А.Е.

Инспектор Уральского Управления Ростехнадзора

Лазарева Л.В.